

WSZYSCY OFERENCI

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2016r. do **Zamawiającego** wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na wykonanie zadania pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnoławie o halę widowiskowo-sportową**”.

Pytanie 1 :

W opisie przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem do SIWZ postępowania, jak również w przedmiarze i odpowiedziach z dnia 09.02.2016 podłoga sportowa została bardzo dokładnie opisana z przywołaniem przekroju legarów, rozstawu itp. Tego rodzaju sposób opisu przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalny w świetle przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź :

Przedmiot zamówienia znajduje się w trakcie realizacji (chodzi o dokończenie budowy). Podłoga posiada już wykonane wcześniej warstwy, tj. warstwę chudego betonu grub. 10,0 cm, izolację 2x folia PE (2x0,2 mm), styropian o dużej wytrzymałości 8,0 cm oraz płytę żelbetową 10,0 cm. Do wykonania pozostała posadzka sportowa systemowa o parametrach wcześniej podanych, pod które wykonany został wcześniejszy układ warstw, chodzi min. o zachowanie rzędnych posadzek w całym obiekcie. Z tego powodu podanie szczegółowych parametrów jest uzasadnione specyfikacją zamówienia.

Pytanie 2 :

Czy Zamawiający z uwagi na fakt, że do produkcji paneli sportowych z reguły stosowane są jasne gatunki drewna, co pomaga w lepszej widoczności linii boisk oraz pozwala ograniczyć zużycie światła sztucznego, dopuści podłogę sportową z litych paneli drewnianych gr. min. 21mm z drewna klonu, buku lub jesionu? Równocześnie informujemy, że drewno bukowe suszone ciśnieniowo jest twardsze od dębu, a drewno klonowe i jesionowe ma twardość taką samą jak dąb. Jeśli Zamawiając dopuści panele sportowe o stałej długości i szerokości, będzie miał pewność, że uzyska podłogę jednakową w każdym punkcie o lepszych parametrach wytrzymałościowych. Prosimy zatem o dopuszczenie paneli sportowych o wymiarach: grubość min 21mm, szerokość min.129mm, długość min. 2200mm.

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie paneli podłogowych a jedynie klepkę parkietową o wymiarach wcześniej podanych. Jest możliwe zastosowanie klepki z innego gatunku drewna liściastego o twardości wymaganej dla posadzek sportowych.

Pytanie 3 :

Z uwagi na fakt, iż systemowe podłogi drewniane posiadają certyfikat FIBA dla poziomu 1 najwyższego wnosimy o zmianę zapisu SIWZ.

Odpowiedź :

Zgodnie ze SIWZ „materiał winien być wyprodukowany zgodnie z unijnymi zasadami EN ISO 9001 oraz posiadać certyfikaty międzynarodowych federacji FIBA, IHF oraz FIVB”.

Pytanie 4 :

Aby wyeliminować zastosowanie przez wykonawców podłóg sportowych o niskiej jakości wnosimy o dodanie wymogu posiadania dla podłogi sportowej certyfikatu BWF oraz IHF.

Odpowiedź :

J.w.

Pytanie 5 :

Czy z uwagi na fakt, że system fabrycznego obustronnego lakierowania paneli sportowych jest korzystniejszym rozwiązaniem z uwagi na gwarancję zastosowania lakieru o przeznaczeniu sportowym o stałej grubości powłoki lakierniczej, a lakierowanie od spodu jest dodatkowym stabilizatorem dolnej powierzchni paneli sportowych, Zamawiający będzie wymagał, aby panele podłogi sportowej były fabrycznie obustronnie lakierowane na gotowo? Lakierowanie nawierzchni na budowie jest ryzykowne z uwagi na brak możliwości zapewnienia środowiska bezpyłowego oraz brak możliwości zastosowania stałej grubości warstwy lakierniczej podłogi sportowej.

Odpowiedź :

Z uwagi na treść odpowiedzi do pytania Nr 2 technologia ta nie ma zastosowania. Nie jest wymagane fabryczne obustronne lakierowanie.

Pytanie 6 :

Czy Zamawiający będzie wymagał aby podłoga sportowa miała możliwość renowacji do min. 9mm grubości panela sportowego bez szkody dla stabilności podłogi? Możliwość wielokrotnej renowacji znacznie wydłuży żywotność podłogi sportowej.

Odpowiedź :

Podłoga sportowa z klepki parkietowej powinna mieć możliwość wielokrotnej renowacji.

Pytanie 7 :

Czy w związku z regulacjami unijnymi Zamawiający będzie wymagał Deklaracji właściwości użytkowych dla podłogi sportowej?

Odpowiedź :

Jest wymagana Deklaracja właściwości użytkowych dla podłogi sportowej.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak