

WSZYSCY OFERENCI

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

POWIADOMIENIE

o zmianach SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09 lutego 2016r. do **Zamawiającego** wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na wykonanie zadania pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową**”.

Pytanie 1 :

W związku z rozbieżnościami jakie występują w Opisie Technicznym dotyczącym posadzki sportowej zwracamy się z uprzejmym zapytaniem czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu Inwestor dopuści wykonanie systemowej podłogi legarowej kombi- elastycznej wraz z profesjonalną nawierzchnią sportową PVC o grubości min. 7 mm z czego warstwa użytkowa stanowi 2,1 mm ?

Odpowiedź :

Zamawiający utrzymuje w mocy treść pkt. 9 Przedmiaru robót - Podłoga sportowa na podwójnych legarach z nawierzchnią z klepki parkietowej.

Konstrukcja podłogi winna być następująco :

- ułożenie folii paroizolacyjnej na podłożu betonowym,
- podniesienie podłogi do właściwej rzędnej za pomocą klinów z polipropylenu, do wysokości całkowitej podłogi nie większej niż 107 mm,
- ułożenie legaru dolnego w rozstawie osiowym 500 mm, 95 x 19 mm,
- ułożenie legaru górnego w rozstawie osiowym 500mm, 95x19mm,
- ułożenie ślepej podłogi w rozstawie 125mm oś/oś,
- ułożenie folii paroizolacyjnej,
- wykonanie na w/w konstrukcji podłogi sportowej, warstwy wierzchniej z klepki parkietowej z drewna dębowego w kl. II wg PN – EN 13226-2004, pkt. 5.2.2.1. Tablica 1, o wymiarach 22 x 70 x 300mm wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem,
- montaż dębowych listew przypodłogowych z otworami przewietrzającymi w sposób umożliwiający przewietrzanie przestrzeni konstrukcji podłogi,
- montaż listew progowych,
- montaż dwupunktowego systemu przewietrzania system przewietrzania przestrzenie pod podłogą, na który skalda się będą 2 szt. wentylatorów o wydajności powietrza 100m3/godz. instalowanych w podłodze sportowej oraz CIA wentylacyjny z rur „Spiroflex.

Pytanie 2 :

Prosimy również o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał aby nawierzchnia sportowa posiadała podstawowe certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych tj. FIVB Approved, IHF, EHF oraz FIBA? **Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni PCV nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych**

lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie.

Odpowiedź :

J.w.

Pytanie 3 :

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowana wykładzina sportowa powinna być dodatkowo wzmocniona podwójną siatką z włókna szklanego. Podwójne włókno szklane zapewni użytkownikowi organizowanie imprez okolicznościowych bez dodatkowych kosztów związanych z zakupem specjalistycznej wykładziny ochronnej.

Odpowiedź :

J.w.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak