

SPROSTOWANIE

do odpowiedzi z dnia 10.02.2016 r. na pytanie nr 2 - dotyczącej zadania pn. „*Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach – pokrycie dachowe*”.

Zamawiający dopuszcza grubość blachodachówki w przedziale od 0,6 do 0,7 mm.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak